

Отдел образования Администрации
Селижаровского района
Муниципальное общеобразовательное
учреждение

Большекошинская средняя
общеобразовательная школа
172211, Тверская обл., Селижаровский р-н,
с. Большая Коша, ул. Школьная, д.4
тел. (269) 55-2-93

ОГРН 1026901811408 ОКПО 50346614

ИНН/КПП 6939004508/693901001

20.11.2018г. № 11/18-20

на № _____ от _____

Информация

МОУ Большекошинской средней школы о
выполнении Предписания № 199 от 02.11.2018г.
Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области в городе Торжке.

Замечание	Содержание мероприятия	Планируемые сроки
- на 2 этаже здания школы имеющиеся туалеты для мальчиков и девочек закрыты, не функционируют - нарушение п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Ремонт водопроводных и канализационных труб, замена 4 унитазов, 2 раковин для мытья рук, приобретение 4 дверей- кабинок, 4 педальных урн, косметический ремонт.	Июль 2018г
- на стенах и потолке спортивного зала, в раздевалках для мальчиков и девочек, на стене склада для пищевых продуктов и моечной пищеблока имеются трещины, шелушится покраска - нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологически	Косметический ремонт стен и потолка спортивного зала, в раздевалках для мальчиков и девочек, стен склада для пищевых продуктов и моечной пищеблока	Июль 2018г
- полы в некоторых помещениях школы (кабинете физики, математики, в коридоре при спортивном зале и раздевалках для мальчиков и девочек) неровные, имеют дефекты и щели нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Приобретение линолеума: в кабинет физики 900*600, математики 900*600, коридор при спортивном зале и раздевалки для мальчиков и девочек 200*1500, 250*600, 350*420 итого 168 кв.м.	Июль 2018г
- в кабинетах физики, математики, литературы, кабинет начальных классов (3 и 4 кл), (1 и 2 кл), не проведена замена нецельных стеклопалотен в оконных рамах (имеются битые или составные стекла)- нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Замена оконных блоков ПВХ	Документы подготовлены на софинансирование (Проектно-сметная документация утверждена в РЦЦС, ведомость стоимости материалов пересчитана в ценах 3 кв. 2018г) Июль 2018г
- имеются неисправные электролампы в количестве 3 шт в лаборантской физики, коридоре 1 и 2, этажей, в обеденном зале пищеблока - 8 ламп, раздевалке при спортивном зале для мальчиков (2 лампы)и девочек (6 ламп), коэффициент пульсации не соответствует гигиеническим требованиям в кабинете физики, на пищеблоке (стол готовой продукции, рабочее место повара)- нарушение п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Замена ламп на светодиодные в количестве 60 шт., 5 софитов на кронштейнах.	Июль 2018г
- в кабинетах начальных классов (1и2 кл, 3 и 4 кл) нет горячей воды нарушение п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»	Приобретение водонагревателей в кабинеты начальных классов- 2 шт.	Июль 2018г