

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034 г. Тверь, ул. Дарвина, д.12, т.42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Осташковскому, Селижаровскому,  
Пеновскому, Кувшиновскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

172200 Тверская обл., п. Селижарово, ул. Ленина, д.19, т.2-26-71, ogpn-selijarovo@mail.ru

**Предписания № 181 / 1 / 181**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Большекошинская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Кувшиновского районов Тверской области по  
пожарному надзору подполковника внутренней службы Волкова Д.А.  
№ 181 от "15"10.2018 г.,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в  
период с 14 ч 00 мин. "24" октября 2018 г. по 15 ч 00 мин. "24" октября 2018 г. проведена  
проверка государственным инспектором Осташковского, Селижаровского, Пеновского,  
Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору капитаном вн. службы  
Людиным Алексеем Вячеславовичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Здания МОУ Большекошинская средняя общеобразовательная школа по адресу: Тверская  
область, Большекошинское с/п, д. Б. Коша, ул. Школьная, д. 4.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ Большекошинская средняя общеобразовательная школа  
Лисичикной С.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Строк устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
1.	Помещение пищеблока не выгорожено противопожарной стеной 2-го типа с установленными в проемах дверьми соответствующей огнестойкости.	Основание: ст. 4, п. 3, п. 4; ст. 88, п. 3, табл. № 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п. п. 5.6.4.	01.06.2019г.	

2. Система пожарной сигнализации не обеспечивает передачу сигнала о ее срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Основание: часть 4 статьи 4, часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ	01.06.2019г.	
--	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Осташковского,  
Селижаровского, Пеноского, Кувшиновского районов  
по пожарному надзору Людин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

“ 24 ” октября 20 18 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ Большекошинская средняя  
общеобразовательная школа  
Лисичкина С.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 24 ” октября 20 18 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области 39-99-99